

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Мурманской области
Адрес ул. Книповича, 9А, Мурманск, Мурманская обл., 183038
Телефон: 8 (815) 268-50-43

051/07/3-31/2020

30.01.2020 в 11.30

23.01.2020

От кого: Общество с ограниченной ответственностью «Инжком-Марин»
Адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр. дом 153, лит. А, офис 901-2

e-mail: Utitskih@BiCo.su

Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ"
Адрес: 183038, ОБЛ МУРМАНСКАЯ, Г. МУРМАНСК, УЛ ШМИДТА, 14
Адрес электронной почты: common@mtec.tgc1.ru

Номер контактного телефона: +8 (8152) 688377, 8 (8152) 688-359.

Контактное лицо по организационным и процедурным вопросам – экономист группы закупок отдела логистики

Контактный телефон – 8(8152)688-377

Жалоба на действия комиссии

1. Заказчик: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ"

Адрес: 183038, ОБЛ МУРМАНСКАЯ, Г. МУРМАНСК, УЛ ШМИДТА, 14

Адрес электронной почты: common@mtec.tgc1.ru

Номер контактного телефона: +8 (8152) 688377, 8 (8152) 688-359.

Контактное лицо по организационным и процедурным вопросам – экономист группы закупок отдела логистики

Контактный телефон – 8(8152)688-377

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

Адрес электронной площадки: <http://www.sberbank-ast.ru>

Номер извещения: № 31908666415

Наименование электронного аукциона: Затворы дисковые и краны шаровые для тепловой сети (номер закупки 2120/2.1-1468)

Дата опубликования извещения: 16.12.2019

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Инжком-Марин»

Адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр. дом 153, лит. А, офис 901-2

телефон: +7 (985) 303-42-11

e-mail: Utitskih@BiCo.su

3. Обжалуемые действия, с указанием норм Федерального закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, которые, по мнению заявителя нарушены, ограничение конкуренции.

ООО «Инжком-Марин» просит Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию: была подана заявка на участие в Запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на Затворы дисковые и краны шаровые для тепловой сети (номер закупки 2120/2.1-1468).

14.01.2020 09:17 Заказчиком был опубликован Протокол рассмотрения первых частей заявок, поступивших на участие в запросе предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № 37/1 от 10.01.2020, согласно которого наша заявка № 7987 была отклонена по причине:

Предлагается предложение Участника №2, содержащееся в составе первой части заявки, признать не соответствующим условиям запроса предложений ввиду несоответствия продукции требованиям

с ИЖМ
ИЖМ Р n 05

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.
Р. РОССИИ ВХОД № 2867
23 ЯНВАРЬ 2020

технического задания, а именно – по пунктам 1 и 2 масса превышает более чем на 290%, по пунктам 18,19 тип присоединения вместо требуемого «под приварку» указан «сварка/резьба+пробка» (пункт 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 документации).

С данными доводами ООО «Инжком-Марин» не согласно.

В связи с тем, что запорная арматура, выпускаемая заводом-изготовителем «КВО-АРМ», согласно требованиям надёжности и безопасности имеет семикратный запас прочности, сейсмостойкая и виброустойчивая, при воздействии землетрясений интенсивностью до 10 баллов включительно, по шкале MSK-64.

Запорная арматура должна выдерживать нагрузки на 40% больше от максимальной расчётной нагрузки на патрубки арматуры и трубопровода. Данные требования влекут за собой увеличение массы.

Т.е. увеличение массы трубопроводной запорной арматуры (по пунктам 1 и 2 масса превышает более чем на 290%) не только не влияет на работоспособность арматуры, но и позволяет выдерживать большие нагрузки, которые могут возникнуть при эксплуатации трубопровода и установленных на нём изделий.

Также, доводим до вашего сведения, что обозначения присоединений у всех заводов-изготовителей разное (по пунктам 18,19 тип присоединения вместо требуемого «под приварку» указан «сварка/резьба+пробка»), т.е. присоединение «сварка/резьба+пробка» крана шарового спускного КВО-АРМ является аналогом под приварку крана шарового спускного LD. На работоспособность крана спускного данный показатель никак не влияет.

Таким образом, ООО «Инжком-Марин» предложило товар по характеристикам превышающим требуемый-улучшенный.

Кроме того, при подаче заявки было приложено информационное письмо с обоснованием предлагаемых характеристик.

Согласно «Приложение документации_раздел 8_техническое задание» предоставлена возможность поставки эквивалента, ООО «Инжком-Марин» предложило эквивалент товара.

Таким образом, считаем отклонение необоснованным, кроме того, ограничивающим условия конкуренции.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: 1) информационная открытость закупки; 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

В силу ч. 1 ст. 17 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах если иное не установлено федеральным законом.

Согласно вышеизложенному просим:

1. Рассмотреть жалобу по существу в установленный Законом срок;
2. Дать оценку правомерности действий Заказчика;
3. Признать жалобу обоснованной;
4. Выдать предписание об отмене протоколов.

Приложение:

1. Документы, подтверждающие полномочия.
2. Документация.
3. Первая часть заявки на участие.
4. Протокол

Подписано ЭЩ